



# БОЙОРОК

# ПРИКАЗ

«01» февраль 2024 й.

№ 427

«01» февраль 2024 г.

## Об утверждении проекта организации зоны санитарной охраны водозабора и водопровода для водоснабжения с. Старобалтачево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 июля 2012 года № 231 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Башкортостан», п р и к а з ы в а ю:

### 1. Утвердить:

проект организации зоны санитарной охраны водозабора и водопровода для водоснабжения с. Старобалтачево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

границы зоны санитарной охраны водозабора и водопровода для водоснабжения с. Старобалтачево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

### 2. Рекомендовать Администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан и ООО «Коммунальное хозяйство»:

при разработке документов территориального планирования учитывать ограничения, установленные законодательством, в том числе в области государственного санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на территории зоны санитарной охраны водозабора и водопровода для водоснабжения с. Старобалтачево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан;

обеспечить выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий, предусмотренных проектом зоны санитарной охраны водозабора и водопровода

для водоснабжения с. Старобалтачево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра



А.Я. Басыров

Приложение № 1  
к приказу Министерства  
природопользования и экологии  
Республики Башкортостан  
от «01» февраля 2024 года  
№ 42п

## ГРАНИЦЫ

проекта организации зоны санитарной охраны водозабора и водопровода для водоснабжения с. Старобалтачево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

Водозаборные скважины №№ 1, 2, 128/1, 130/3 расположены в 0,2 км северо-западнее северо-западной окраины с. Старобалтачево, на второй надпойменной террасе долины р. Быстрый Танып.

### Границы первого пояса зоны санитарной охраны

Проектируемые размеры ограждения периметра территории первого пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин и водопроводных сооружений – 164x128x34x198x126x41x24 м (выдержано радиусом 30-44 м вокруг скважин). Площадь – 3,01 га.

### Границы второго пояса зоны санитарной охраны

Удаление границ II пояса ЗСО водозабора:

- вверх по потоку в направлении на ЮВ – 475,0 м от скважины № 2;
- вниз по потоку в направлении на СЗ – 187,0 м от скважины № 130/3;
- в боковые стороны в направлении на ЮЗ и СВ – 296,0 м от скважин №№ 2, 130/3. Граница второго пояса ЗСО единая для скважин №№ 1, 2, 128/1, 130/3. Общая площадь второго пояса ЗСО – 59,0 га.

### Границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Удаление границ III пояса ЗСО водозабора:

- вверх по потоку в направлении на ЮВ – 950,0 м от скважины № 2;
- вниз по потоку в направлении на СЗ – 221,0 м от скважины № 130/3;
- в боковые стороны в направлении на ЮЗ и СВ – 669,0 м от скважин №№ 2, 130/3. Граница третьего пояса ЗСО единая для скважин №№ 1, 2, 128/1, 130/3. Общая площадь третьего пояса ЗСО – 222,0 га.

### Зона санитарной охраны водопроводных сооружений и водоводов

Ширина санитарно-защитной полосы трассы водовода принимается равной 10 м по обе стороны от крайних линий водовода, поскольку на глубине заложения водовода грунтовые воды отсутствуют. Площадь санитарно-защитной полосы водовода равна  $(116+80+56+106+1220+2350) \times 20 = 7,8$  га.

Приложение № 2  
к приказу Министерства  
природопользования и экологии  
Республики Башкортостан  
от «01» августа 2024 года  
№ 427

План санитарно-оздоровительных мероприятий на территории зоны санитарной охраны водозабора и водопровода для водоснабжения с. Старобалтачево муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения
Мероприятия по первому поясу			
1	Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО
2	Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО

3	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО
4	Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО
5	Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО
6	Для доведения качества воды до нормируемых показателей общей жесткости следует установить станцию водоподготовки.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	2023 год

7	Обновить и расширить ограждение 1 пояса ЗСО водозабора в соответствии с обязательными требованиями, установленными СП 31.1330.2012. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	2023 год
8	Оборудовать дорожки к сооружениям с твердым покрытием.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	2023 год
9	Обеспечить беспрепятственный доступ в любое время суток персонала и техники ООО «Коммунальное хозяйство», обслуживающей электросетевые объекты	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО
Мероприятия по второму и третьему поясу			
10	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможного загрязнения водоносных горизонтов.	СП Старобалтачевский с/с	Постоянно с даты утверждения ЗСО

11	<p>Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного эпидемиологического надзора.</p>	<p>СП Старобалтачевский с/с</p>	<p>Постоянно с даты утверждения ЗСО</p>
12	<p><b><u>Запретить:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр для добычи нефти;</li> <li>- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать опасность химического загрязнения подземных вод.</li> </ul> <p>Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.</p>	<p>СП Старобалтачевский с/с</p>	<p>Постоянно с даты утверждения ЗСО</p>

13	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.	СП Старобалтачевский с/с	Постоянно с даты утверждения ЗСО
Мероприятия по второму поясу			
14	Кроме мероприятий, указанных в п/п 10-13, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.	СП Старобалтачевский с/с	Постоянно с даты утверждения ЗСО



15	Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).	СП Старобалтачевский с/с	Постоянно с даты утверждения ЗСО
Санитарно-оздоровительные мероприятия по санитарно-защитной полосе водовода			
15	В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, поля орошения, кладбища, скотомогильники.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО
16	Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.	СП Старобалтачевский с/с, ООО «Коммунальное хозяйство»	Постоянно с даты утверждения ЗСО